LEGENDA :

obstoječe konstrukcije

predelna stena W111 (knauf)

predelna stena W112 (knauf)

podtalna z opeko

LEGENDA

1. PREVZEM, VODJA KUHINJE / TEHNOLOG
2. SANITARIJE Z GARDEROBO-OSEBJE
3. GOMOLJNICE,GROBA PRIPRAVA
4. SUHO SKLADIŠČE
5. SKLADIŠČE HLAJENIH ŽIVIL
6. SKLADIŠČE TERMOS POSOD
7. POMIVANJE TERMOS POSOD
8. ČISTILA
9. PROSTOR ZA ODPADKE
10. PRIPRAVA MESA
11. PRIPRAVA ZELENJAVE
12. MOČNATA KUHINJA
13. HLADNA KUHINJA
14. TOPLOTNA OBDELAVA HRANE
15. PARNA KONVEKCIJA
16. POMIVANJE KUHALNE POSODE
17. PRIPRAVA KRUHA
18. IZDAJNI OFFICE - SAMOPOSTR.LINIJA
19. PORCIONIRANJE - RAZVOZ
20. POMIVANJE JEDILNE POSODE
21. GARDEROBA, SKUPNI PROSTOR ZA OSEBJE

S

DOVOZ

DVORIŠČE

DVORIŠČE

PREBOJ-NOVA VRATA

obstoječa vrata

hodnik

OBSTOJEČE 5.

cca 375

OBSTOJEČE

cca 280

PREVERITI,CE JE IZVEDEN TS !!!

9.

POVEČANA VRATNA ODPRTINA

Toplotna črpalka: RAS-6HRNME
QnH=14,0 kW; Qgr=16,0 kW
NeH=4,1kW; 400V; 50Hz
DIMENZIJE: 950x370x1380
G=115 kg

MUB 500 D4-K2
6.500m3/h
Hext=250Pa
NeH=1,5kW; 400V; 4,3A
DIMENZIJE: 670x670x670
POSTAVLJEN NA NADSTREŠKU
NA PODSTAVKU

Ø 500
6.000m3/h

Cu 15,88/Cu 9,53

AZR 4/3+RŽ 7 650x250
+MREŽA PROTI MRCESU

14.1 - stena s keramiko !

Kanalska klima tip: RPI 6.0 FSNE
QnH=14,0kW/Qgr=16,0kW
V=2.250 m3/h
NeH=365W; 230V; 50Hz

AZR 4/3 1000x350
V=2.250m3/h

ODVOD KONDENZA

GRELNIK VODNI
Q=9,0kW

VRK 200
400m3/h

710x210
2.250m3/h

Ø 315
DO 1.800m3/h

Ø 200
400m3/h

Ø 250
DO 1.000m3/h

600x350
5.100m3/h

KUHINJSKA NAPA
4000x2200,H=420

560x400
2.550m3/h

PV-1 vel. 160
100m3/h

RŽ-7 315x210
1.000m3/h

AR-5/2 625x325
1.000m3/h

AR-1/2 1025x225
1.000m3/h

Kanalska klima tip: RPI 2.0 FSNE
QnH=5,0kW/Qgr=6,6kW
V=1.000m3/h
NeH=50W; 230V; 50Hz

VARIO 300/12" AR
Vod=1.050m3/h
N=65W;230V

VARIO 150/8" AR
Vod=235m3/h
N=25W;230V

VARIO 150/8" AR
Vod=235m3/h
N=25W;230V

AR-4P 425X325

AR-4P 425X125

AR-4P 425X125

TUS 90°70
SX SWIM

ODVOD
PV-1 vel. 160
3x100m3/h

ODVOD
PV-1 vel. 160
3x100m3/h

ODVOD
PV-1 vel. 160
2x100m3/h

VRK 160
200m3/h

Ø 160
200m3/h

Ø 250
800m3/h

ODVOD
AR-1/2-F 825x225
3x700m3/h

KUHINJSKA NAPA
1300x1300,H=420

KLET

PV-2 vel. 200
160m3/h

REGULACIJSKA LOPUTA
DN-250 + EL. POGON

Ø 200
1500m3/h

Ø 160
200m3/h

Ø 160
200m3/h

Ø 160
200m3/h

PS

zaprtje prostora kuhinje - stena

zaprtje prostora kuhinje - INOX

prestavitev r

jedilnica

cca 80 sedezev

nove vitrine na mestu obst.pregrade s policami

les,pregrada dim cca 20*800*81,obojestransko obdelana z max ploscami

parapet h=81 cm

11,84

cca 375

cca 52 sedezev

TLORIS UCILNICE ST.6-JEDILNICA ZA 1.TRIADO

umivalnika s kerrock plosco

VODICEK

Toplotna črpalka: RAS-4HRNME
QnH=10,0 kW; Qgr=11,2 kW
NeH=2,5kW; 400V; 50Hz
DIMENZIJE: 950x370x1380
G=114 kg

Cu 15,88/Cu 9,53

Cu 15,88/Cu 6,35

Cu 15,88/Cu 6,35

315x210
1.000m3/h

RŽ-7 315x210
1.000m3/h

RŽ-7 315x210
1.000m3/h

AZR 4/3 700x450
V=2.000m3/h

ODVOD KONDENZA

AR-1/2 1025x225
1.000m3/h

Kanalska klima tip: RPI 2.0 FSNE
QnH=5,0kW/Qgr=6,6kW
V=1.000m3/h
NeH=50W; 230V; 50Hz

AR-1/2 1025x225
1.000m3/h

VARIO 230/8" AR LL S
Vod=468m3/h
N=41W;230V

OPOMBE:
VSI KANALI KLIMA NAPRAV TOPLOTNO IZOLIRANI - AC 13 MM!
KANALE IZVEN OBJEKTA TOPLOTNO IZOLIRATI Z IZOLACIJO ARMADUCT - AD 20 MM!
VIDNE KANALE DEKORATIVNO BARVATI!
VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
ZAGOTOVITI DOSTOP DO NADSTREŠKA ZA SERVISIRANJE OPREME!

TLORIS KLETI

21.

13 nast.

brez vrat

4.

259

112

30

110

10

131

251

109

248

305

10

236

551

752

190

780

776

505

261

772

397

170.9

325

222

100/215

KLIMAGEP, d.o.o. Cesta X Tamu 19 2000 MARIBOR tel.: +386 2 460 51 00 e-mail: klimagep@siol.net					
INVESTITOR: MESTNA OBČINA MARIBOR, UL. HEROJA STANETA 1, 2000 MARIBOR			NASLOV RISBE: PREZRAČEVANJE KUHINJE		
NAZIV OBJEKTA: RAZŠIRITEV KUHINJE IN JEDILNIC, O.Š. KAMNICA			VRSTA NAČRTA: STROJNE INSTALACIJE PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA		
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Bojan KRAJTNER u.d.i.g.			IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: G - 0107	DATUM: 16.10.2008	PODPIS
ODGOVORNI PROJEKTANT: Aco VUKOVIĆ u.d.i.s.			IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: S - 0758	DATUM: 16.10.2008	PODPIS
PROJEKTANT			IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	DATUM	PODPIS
VRSTA PROJEKTA: PZI	ŠTEVILKA PROJEKTA: 164/08	ŠTEVILKA NAČRTA: G-01/10-08	MERILO: 1:50		ŠTEVILKA RISBE: 01
TA LIST NADOMEŠČA LIST ŠT.:					