



LEGENDA:

- strelvodni vodnik AH1  $\phi$  8 mm
- Tračno ozemljilo Fe-Zn 30x3,5 mm
- A Merilna sponka
- G Sponka za povezavo ozemljilnega traku KON01
- ⊕ M.S.xx Merilni spoj med ozemljilom in odvodnim vodnikom


**enerotec**  
ENERTEC, d.o.o.  
Ulica borcev 58  
SI-2000 Maribor  
T: 02/46 24 730 F: 02/46 24 731  
www.enerotec.si energy@enerotec.si

Investitor	Mestna občina Maribor Ul. heroja staneta 1 2000 Maribor
Objekt	O.Š. Ludvika Pliberška Maribor Lackova cesta 4, 2000 Maribor
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	4/1 - Načrt električnih instalacij in električne opreme
Risba	Tloris streh z vrisano strelvodno inštalacijo
Odg. vodja projekta	Igor OREŠIČ, u.d.i.a. Id.št. A-1679
Odgovorni projektant	Bojan POTOČNIK, inž. el. Id.št. E-0356
Obdelal	Bojan POTOČNIK, inž. el. Id.št. E-0356
Datum	marec 2014
Številka projekta	009/2014
Št. načrta	009/2014E
Št. risbe	3
Merilo	1:250